Kraków, 11.03.2011 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. ***„Wykonanie robót budowlanych nawierzchni z kostki granitowej na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)”***

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym informuje, że w dniu 10.03.2011 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1: Proszę o określenie czy materiał-kostkę granitową gr. 8 cm, zapewnia Wykonawca czy Inwestor ?
Odpowiedź: Wszystkie materiały zapewnia wykonawca.

Pytanie 2: Czy zamiast podsypki żwirkowej 2-5, dopuszczalne jest zastosowanie materiału granitowego 0-5 mm ?
Odpowiedź: Jako podsypka może być użyty materiał granitowy pod warunkiem, ze będzie tej samej frakcji uziarnienia co żwir czyli od 2 do 5 mm oraz będzie materiałem sortowanym.

Pytanie 3: W kosztorysie podano ilość zastosowanych obrzeży betonowych z rozbiórki w ilości 61 m, proszę o informację czy i jaki materiał Zamawiający przewidział jako opornik do kostki granitowej ?
Odpowiedź: Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej (obrzeza z rozbiórki) - pozycja kosztorysowa KNR 231/407/5