



Obecne okno skrzynkowe jest wiórne, pierwotne ościeżnicowe, otwierało się na zewnątrz, dowodzi tego brak węgarków w otworze muru, pełna szerokość krosna w widoku oraz wbudowanie okna w licu elewacji.

Okno przewidziane do konserwacji ościeżnicy z krosnem wewnętrznym, skrzydeł wewnętrznych, dekoracyjnej profilowanej listwy na śłemienu oraz odwozowaniu skrzydeł zewnętrznych z przywróceniem pierwotnego kierunku otwierania, konserwacją okuć, wbudowaniem szyby P4 i blokad przeciwwyważeniowych. Okna wymontować z otworu w celu wysuszenia, dezynfekcji, impregnacji. Skrzydła zewnętrzne odwożyć wg projektu. Do nowych skrzydeł przenieść po konserwacji zasuwby boczne i mosiężne kłanki. W skrzydłach zewnętrznych zastosować nowoczesną zasuwnicę z "grzybkami", o zwiększonej odporności na włamania, kłankę dostosować do zasuwnicy. Od strony zawiasów wbudować na każde skrzydło po dwie blokady przeciwwyważeniowe. Szybę P4 osadzić na silikonie i na listewkach. Od zewnątrz parapet z blachy tytanowo-cynkowej. Na szybach zewnętrznych nakleić folie zabezpieczającą przed działaniem promieni UV. Z powierzchni malowanych usuwać farbę tylko spękaną i łuszczącą się, farbę o dobrej przyczepności szlifować na mokro w celu uzyskania estetycznej powierzchni, malować farbami (ftalowe, alikdowe, poliuretanowe) w kolorze wskazanym w projekcie kolorystycznym elewacji i aranżacji wnętrz. Okno po konserwacji ma być sprawne pod względem funkcji mechanicznej oraz szczelne wg pierwotnych właściwości konstrukcyjnych wspomaganych nowoczesnymi uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.

Obiekt:		Kraków, "Kossakówka" Plac Kossaka 4		Data: I 2022	
Temat:		Program konserwacji ślodka elewacyjnej		Podpis:	
Przedmiot:		Okno IO3 (Okno nr 9,10) projekt restauracji z przywróceniem kierunków otwierania		Skala: 1:2	
Opracował:		techn.stól. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 164/94		Nr rysunku: 18b	